



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
www.mzp.gov.si

Urad Vlade RS za komuniciranje
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

Številka: 540-15/2011-DE/14
Datum: 26.2.2013

Zadeva: Odgovor glede dopisa št. 092-71/2013/1z dne 22.2.2013 glede predloga 4249-71: Varčevanje pri ogrevanju v šolah, bolnišnicah, ...

Pozdravljeni!

Skladno z vašim dopisom, Vam posredujemo odgovor na dopis z naslovom »Predlagam vladi predlog 4249-71: Varčevanje pri ogrevanju v šolah, bolnišnicah,«

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/2002 z dne 15. 5. 2002) v 14. členu ureja parametre za toplotno ugodje, ki v času v času ogrevanja predvidevajo temperaturo zraka med 19 °C in 24 °C, priporočljivo 20 °C do 22 °C. Poleg tega predpisuje ta člen več ostalih parametrov, kot so površinska temperatura, sevalna temperatura, priporočena srednja hitrost, ..., ki jo je potrebno upoštevati pri projektiranju in uporabi. Skladno s tem pravilnikom mora biti projektiran, izveden in umerjen tudi ogrevalni sistem v stavbi. Vzdrževanje sistema je v pristojnosti lastnika oziroma upravljalca stavbe.

V pripravi je vzpostavitev sistema energetskih izkaznic in sprejem Pravilnika o energetskem knjigovodstvu. Pri izdelavi energetske izkaznice bo lastnik dobil tudi predloge organizacijskih ukrepov varčevanja z energijo na stavbi.

Pripravil:

mag. Erik Potočar
podsekretar



Julijan Fortunat
generalni direktor
DIREKTORAT ZA ENERGIJO